

ODTÜ KUZZEY KIBRIS KAMPUSU

JENERATÖR PERİYODİK BAKIM HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan bundan sonra aşağıda "İdare" olarak anılacak olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu ile diğer taraftan kayıtlı adresi olan ve bundan sonra "Yüklenici" olarak anılacak olan arasında işbu sözleşme aktolunur.

1- TEFSİR

Bu sözleşmede ve/veya sözleşmeye konu işin ifası esnasında geçen kavram ve terimler, metin başka türlü gerektirmedikçe sırası ile 60/2003 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu, Kuruluş; Görev, Çalışma ve Denetleme yasasının 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 3. maddesinde ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde yer alan kavram ve terimlere verilen mana ile yorumlanır ve/veya okunur.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İdareye ait aşağıda yanımı yazılı jeneratörlerin periyodik bakımının müteakip maddelerinde belirtilen esaslar içerisinde yapılmasıdır.

Jeneratörlerin tanımı;

- 7 Adet 650 KVA KTA 19 G8
- 5 Adet 550 KVA QSX 15
- 1 Adet 350 KVA NT 855

3- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu sözleşme 01 Ocak 2022 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar olmak üzere toplam 3 yıl sürelidir. Sözleşme hitam tarihinde sözleşme herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın sona erer. Sözleşme 01 Kasım 2024 tarihine kadar yenilenmez ise İdare, sözleşme süresinin tamamlanmasını beklemeksizin, bu sözleşme kapsamındaki işlerin başka bir yükleniciye verilmesi yönünde girişimlere başlayabilir. Sözleşme süresi, tarafların karşılıklı mutabakatı ile uzatılabilecek veya yenilenebilecektir.

4-BAKIM ESASLARI

- Periyodik bakım 3 ayda bir defa (Aralık, Mart, Haziran, Eylül aylarında) Yüklenicinin yetkili teknik servis elemanlarınca yapılacaktır.
- Yılda bir kez malzemeli bakım yapılacaktır. Malzemeler orijinal Fleetguard veya Donaldson veya muadili marka olacaktır. Değişecek malzemeler aşağıda verilmiştir;

Sıra No	Malzeme	Miktar
1	LF 9070 Yağ filtresi	6 Adet
2	FS 1040 Yağ filtresi	6 Adet
3	AJ 20025 Hava filtresi	13 Adet

4	WF 2126 Su filtresi	6 Adet
5	LF 670 Yağ filtresi	14 Adet
6	LF777 By-Pass filtresi	7 Adet
7	WF 2075 Su filtresi	8 Adet
8	FS 1000 Yakıt filtresi	16 Adet
9	LF9009 Yağ filtresi	1 Adet
10	Mobil 15 w/40 Madeni Yağ	1512 Lt

- c. Periyodik bakım dışında arıza olması halinde Madde 4.h ve i. Fıkrasında belirtilen haller dışında servis ücreti alınmayacak. Sadece kullanılan yedek parça, onarım malzemesi ve sarf malzemeleri bedeli alınacaktır.
- d. Periyodik bakım dışında arıza olması halinde Yüklenici, arıza ihbarını takiben en geç 24 (yirmi dört) iş saati içerisinde arızaya müdahale edecektir.
- e. Arıza niteliği parça teminini gerektiriyorsa, garanti kapsamındaki parçalar hariç bedeli idare tarafından (bedelin uygun olduğuna idare tarafından karar verildikten sonra) Yüklenicinin hazırlayacağı faturaları ödemek koşulu ile gerekli yedek parça ve onarım malzemeleri kullanılacak ve arıza giderilerek, testi müteakip jeneratör İdareye faal olarak teslim edilecektir.
- f. Arızalara müdahale ve onarım jeneratörlerin bu sözleşmede belirtilen yerinde yapılır. Ancak arızanın Yüklenici atölye imkanlarını veya Yüklenici üst bakım servisleri imkanlarını gerektirmesi halinde jeneratör yerinde sökülerek ilgili Yüklenici atölyesine sevk edilir. Jeneratörün ilgili Yüklenici bakım atölyelerine sevinde; nakliye, sigorta, gümrükleme v.b. masraflar İdareye aittir.
- g. Jeneratörlerin tam randımanla çalışabilmesi için Yüklenici orijinal yedek parça ve onarım malzemesinin kullanılması zorunludur.
- h. Jeneratör arızasına İdare tarafından, Yüklenici teknik servis elemanları dışında müdahale ettirilmesi halinde garanti süresi devam eden grubun garanti süresi düşer. Ayrıca bu tür müdahaleler sonucu meydana gelen arızaların onarımında, Yüklenici teknik servis elemanlarının (yolda geçen zaman dahil olarak) çalışma saati 5 (beş) Euro'dan İdareye fatura edilir.
- i. Yüklenici kendi idare ve insiyatifi dışında mücbir sebepler (doğal afet, trafik kazası, hava muhalefetinden dolayı deniz ve uçak seferlerinin iptali ve yoğunluğa bağlı olarak yer bulunamaması, yolların trafiğe kapatılması, mülki idarenin koyduğu yasak ve tahditler) nedeni ile hizmetini yerine getiremez ise bundan dolayı sorumlu tutulamaz.
- j. Jeneratörlerin bu sözleşmede belirtilen yerlerinin İdare ve Yüklenicinin karşılıklı mutabakata varmaları haller dışında değiştirilmesi halinde Yüklenici bakım yapıp yapmamakta ve sözleşmeyi feshetmekte serbesttir.
- k. Sözleşmede önce jeneratörlerde mevcut hasar ve arızalardan dolayı Yüklenici herhangi bir sorumluluk taşımaz.
- l. Bakımı yapılan her jeneratör için ayrı ayrı yazılı bakım raporu İdareye sunulacaktır.

5- PERİYODİK BAKIM ESNASINDA YAPILACAK KONTROLLER

Motor aksamında yapılacak kontroller;

1. Radyatör su seviyesi kontrolü,
2. Radyatör peteklerinin temizliğinin kontrolü,
3. Sıcak su hortumu kelepçelerinin kontrolü,
4. Blok Suyu Isıtıcısının Kontrolü,

5. Isıtıcı Termostatın kontrolü ve gerekiyor ise 50C – 60C ayarlanması,
6. Blok Suyu antifriz oranının kontrolü ve gerekiyorsa ayarlanması,
7. Yağ Seviyesinin kontrolü, gerekiyorsa ayarlanması,
8. Mazot seviyesinin kontrolü,
9. Hava Filtresi kontrolü,
10. Hortumların Kontrolü,
11. Yağ, Su, Yakıt sızıntısı kontrolü,
12. Kayışların ve tansiyonunun kontrolü, gerekiyor ise değiştirilmesi,
13. Karter Havalandırma nefesliğinin kontrolü,
14. Magnetic Pick-up kontrolü ve gerekiyor ise sökülerek temizlenmesi ve tekrar ayarlanması,
15. Motor devrinin kontrolü ve gerekiyor ise ayarlanması,
16. Gerekiyor ise filtrelerin ve motor yağının değişimi,
17. Yakıt Borularının, hortumlarının ve bağlantıların kontrolü,
18. Jeneratörde Olağan Dışı Vibrasyon var mı kontrolü,

Elektrik aksamında yapılacak kontroller;

1. Jeneratör Çalışıyor iken göstergelerin kontrolü,
2. Motor , Alternatör ve şase temizliğinin yapılması,
3. Alternatör çıkış voltajının kontrolü ve gerekiyor ise ayarlanması,
4. Kablo bağlantı klemenslerinde gevşeklik olup olmadığının kontrolü ve gerekiyor ise sıkılması,
5. Jeneratörün aşırı yüke maruz kalıp kalmadığının kontrolü,
6. Jeneratörün gücünü kaldırıp kaldırmadığı kontrolü,
7. Jeneratörün alarm – emniyet devrelerinin kontrolü,
8. Redresör şarj voltajının kontrolü,
9. Akü bonesi şarjının kontrolü,
10. Akü su seviyelerinin kontrolü,
11. Akü Kutup Başlarının kontrolü,
12. Gruplar senkron ise testlerin yapılması,
13. Otomatik kart değerlerinin kontrolü,

6- YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞME KONUSU İŞ İLE İLGİLİ ÇALIŞTIRACAĞI PERSONELE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

Yüklenici, İşveren'in kampüsdeki iş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili emniyet kurallarına ve talimatlarına aynen uyacaktır. Yüklenici; iş ile ilgili çalıştıracağı personelin muhatabı ve sorumlusudur. Bakım elemanlarının iş güvenliğine uygun çalışmasından, her türlü iş güvenliği malzemesinin temininden ve yönetmeliğe uygun kullanımından yüklenici sorumludur. Bakım esnasında sisteme verilecek her türlü zararın tazmini yükleniciye aittir.

7- ÖDEME ESASLARI

- a. İkinci maddede belirtilen jeneratörlerin yapılan her periyodik bakım için ücreti, toplam 13 (on üç) jeneratörün bir bakım işçiliği için kabul edilen toplam tutarın ¼' dir.(..Euro)
- b. Sözleşme bedeli karşılığında yapılacak her türlü ödeme bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen zamanlarda ve şekilde ödenecektir.
Ödemeler; Yüklenicinin yazılı olarak bildireceği banka hesabına yapılacaktır. Ödeme İdare ve Yüklenici arasında her bakımdan sonra düzenlenecek tutanaktan sonra 10 (on) iş günü içerisinde yapılacaktır.
- c. İdare 15 (on beş) günü geçen ödemeleri için aylık %6 (yüzde altı) gecikme faizi ödemeyi taahhüt eder.
- d. Ödeme gecikme süresi 1 (bir) ayı kesinlikle geçemez. 1 (bir) ayı aşan ödeme gecikmesi halinde Yüklenici periyodik bakım hizmetini yapıp yapmamakta serbesttir.

8- TEBLİĞLER

İşbu sözleşme ve/veya ilgili mevzuat uyarınca tarafların birbirlerine gönderecekleri ihbar ve/veya sair yazışmada idareye yapılacak tebliğler Üniversite Rektörlüğüne; Yükleniciye yapılacak tebliğler ise İdarenin işbu sözleşmede belirtilen adresine taahhütlü posta gönderisi ve/veya bırakılmak suretiyle yapılır.

9- SÖZLEŞMENİN İMZASI

Toplam 04 (dört) sayfa ve 09 (dokuz) maddeden oluşan işbu sözleşme tarihinde Güzelyurt, KKTC'de imzalanmıştır.

İDARE

YÜKLENİCİ

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu